

**CONSULTAS LICITACIÓN N°90005135
PROYECTO DE MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DE INTRUSIÓN**

De acuerdo al calendario del proceso de licitación N°90005135 “**Proyecto de migración de la plataforma de intrusión**”, a continuación se presentan las respuestas y aclaraciones a las consultas recibidas de la Licitación:

I.- Aclaraciones:

No hay

II.- Preguntas:

1.- Favor proveer System ID de Genetec para poder generar cotización

Respuesta:

GSC-151217-371157

2.- Se consulta por anclajes de equipos inalámbricos, se propone cinta doble faz industrial.

Respuesta:

Para fijar los equipos, se deberá considerar una perforación considerando tarugo y tornillo.

3.- No tenemos acceso directo a la importación de la marca DMP, Nos contactamos con el Director of Sales Latin America at DMP International, quien nos indican que su único canal de provisión e instalación de la marca DMP es con una sola empresa (empresa que participa en este proceso de licitación), lo que nos supone una situación de competencia desleal para nosotros y demás empresas de participantes.

Respuesta:

Se comparten los contactos de las empresas dealers en Chile, entregadas por DMP a requerimiento del Banco:

A. Prosegur Tecnología Chile Ltda

(562) 459578052

B. MKM Chile:

Contacto: Janly López

Mail: janly.lopez@mkmchile.com

Fono: +569 5759 6207

Contacto: César García

Mail: cesar.garcia@mkmchile.com

Fono: +569 87299856

4.- Según las visitas realizadas, se deben considerar 4 teclados, ¿estos deberán ser alámbricos o inalámbricos?

Respuesta:

Se debe considerar teclados alámbricos.

5.- Favor indicar el tipo de fijación para elementos cambiados y nuevas ubicaciones.

Respuesta:

Favor revisar la respuesta de la pregunta n°2.

6.- En caso de necesitar equipamiento adicional, no contemplado en el detalle, ¿este podrá ser facturado?.

Respuesta:

Se debe considerar todo lo necesario según itemizado. Si existe algún cambio de equipo y/o elemento adicional, se considerará el caso a caso en terreno como un adicional al contrato.

7.- Favor indicar el ID correspondiente a la plataforma Genetec.

Respuesta:

Favor revisar la respuesta de la pregunta n°1.

8.- Para los trabajos en alturas, ¿qué maquinaria o tipos de escaleras están permitidas en las diferentes instalaciones?

Respuesta:

Se deberá considerar una máquina elevadora personal para interiores de 7 a 9 mts, del tipo eléctrico, para las maniobras en dependencias de Agustinas.

En Cumming, deberá ser un alza hombre del tipo tijera de 8 a 10 mts.

Contemplar que los equipos y elementos antes mencionados, deben estar certificados y contar con registro de capacitación sobre el uso de estos.

En general, para maniobras en menor altura, considerar escaleras dieléctricas del tipo tijera de 5 y/o 12 peldaños.

9.- Favor indicar los trabajos asociados al ÍTEM “Gabinete Rack Mural para Exterior”

Respuesta:

Suministro, armado y Montaje del rack y jumper de FO Monomodo LC-LC de 10mt.

10.- Al momento de realizar la migración, ¿se tendrá acceso a todos los periféricos?, esto para poder realizar el cambio de resistencia y las pruebas de funcionamiento.

Respuesta:

Si, se dará acceso total.

11.- Dado que en PACOM poseen MACROS para la activación de CENCO, en DMP ¿esto se realizaría en forma física o se debe considerar aplicativo Entre?

Respuesta:

Se debe considerar de forma física. No será necesario un software adicional.



DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Santiago, 2 de Agosto de 2023.