

**CONSULTAS LICITACIÓN N°90007111
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN PARA EL EDIFICIO
AGUSTINAS**

De acuerdo con el calendario del proceso de Licitación N°90007111 “**Suministro e Instalación de Sistemas de Climatización para el Edificio Agustinas**”, a continuación, se presentan las consultas recibidas, con sus respectivas respuestas:

I. Preguntas.

1.- Es necesario tener como dato técnico los MCA de los equipos extractores requeridos, sin este dato no se pudo calcular o seleccionar el equipo en la planilla de curvas, por favor enviar antecedentes

Respuesta:

Para los equipos menores a 9.000 m³/h, considerar 35 MCA; y para los equipos mayores a 9.000 m³/h, considerar 40 MCA.

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Santiago, 19 de julio 2024.