

**RESPUESTAS A CONSULTAS FORMULADAS
EN LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN 90005366
SUMINISTRO EQUIPOS FANCOIL**

De acuerdo a lo establecido en el Calendario de Actividades de este proceso de Cotización, a continuación, el Banco Central de Chile da respuesta a las consultas efectuadas por las Empresas participantes. Estas respuestas a las consultas modifican o complementan las Bases de Cotización, en los casos en que corresponda.

Pregunta N°1: Medidas de las Válvulas 2 vías.

Respuesta: - El diámetro de la válvula de 2 vías va a ser el mismo diámetro de los tubos del equipo ofertado, por ejemplo, si el equipo cuenta con tubos de ½” las válvulas serán de ½”, esto se considerará de igual manera para los equipos que puedan tener diámetros superiores.

Santiago, 17 de octubre de 2023
Banco Central de Chile